



PLV : 00118316 page : 1

ARS CORSE
Service Santé-Environnement

Ajaccio le 7 avril 2025

COMMUNE DE CARGESE

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE CARGESE

20130 CARGESE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant:
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type Code Nom
Prélèvement 00118316
Unité de gestion 0023 COMMUNE DE CARGESE
Installation CAP 000035 SOURCE ASTIGHA
Point de surveillance P 0000000035 CAPTAGE ASTIGHA
Localisation exacte OUVRAGE CAPTAGE
Commune CARGESE

Prélevé le : mardi 18 mars 2025 à 08h45

par : ALEXANDRE PINELLI

Type visite : RP

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

Mesures de terrain

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)

0

Odeur (qualitatif)

0

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau

12,4 °C

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : RP

Code SISE de l'analyse : 00117917

Référence laboratoire : 20250318-08594

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)

0

Turbidité néphélométrique NFU

1.30 NFU

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Tétrachloroéthylène-1.1.2.2

<0.3 µg/L

Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène

<0.6 µg/L

Trichloroéthylène

<0.3 µg/L

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés

<0.1 mg/L

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Carbonates

<6 mg(CO3)/L

Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4

4

Essai marbre pH

7,8 unité pH

Essai marbre TAC

8,1 °f

Hydrogénocarbonates

34,16 mg/L

pH

6,5 unité pH

Titre alcalimétrique

<1 °f

Titre alcalimétrique complet

2,8 °f

Titre hydrotimétrique

6,4 °f

FER ET MANGANESE

Fer dissous

11 µg/L

Manganèse total

<10 µg/L

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE

AMPA

<0,020 µg/L

2,00

DDD-4,4'

<0,005 µg/L

2,00

DDE-4,4'

<0,01 µg/L

2,00

Heptachlore époxyde

<0,005 µg/L

2,00

MÉTABOLITES PERTINENTS

2,6 Dichlorobenzamide

<0,005 µg/L

2,00

Atrazine-déiisopropyl

<0,020 µg/L

2,00

Atrazine déséthyl

<0,005 µg/L

2,00

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
MINERALISATION						
Calcium	11.3	mg/L				
Chlorures	69.2	mg/L		200.00		
Conductivité à 25°C	326	µS/cm				
Magnésium	8.8	mg/L				
Silicates (en mg/L de SiO2)	21.0	mg(SiO2)/L				
Sodium	36.9	mg/L		200.00		
Sulfates	15.3	mg/L		250.00		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Antimoine	<1.5	µg/L				
Arsenic	<2.5	µg/L		100.00		
Bore mg/L	0.016	mg/L		1.50		
Cadmium	<1.0	µg/L		5.00		
Fluorures mg/L	0.20	mg/L		1.50		
Nickel	<5	µg/L		20.00		
Sélénium	<2.5	µg/L		20.00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	3.5	mg(C)/L		10.00		
Oxygène dissous % Saturation	104.2	%				
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0.05	mg/L		4.00		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.10	mg/L				
Nitrates (en NO3)	5.2	mg/L		100.00		
Nitrites (en NO2)	<0.05	mg/L				
Phosphore total (exprimé en mg(P2O5)/L)	<0.11	mg(P2O5)/L				
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Entérocoques /100ml-MS	1	n/(100mL)		10 000.00		
Escherichia coli /100ml - MF	6	n/(100mL)		20 000.00		
PCB, DIOXINES, FURANES						
PCB 101	<0.005	µg/L				
PCB 118	<0.01	µg/L				
PCB 138	<0.01	µg/L				
PCB 153	<0.01	µg/L				
PCB 180	<0.01	µg/L				
PCB 194	<0.005	µg/L				
PCB 28	<0.005	µg/L				
PCB 52	<0.005	µg/L				
Polychlorobiphényles indicateurs	<0.005	µg/L				
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Alachlore	<0.005	µg/L		2.00		
Diméthénamide	<0.005	µg/L		2.00		
Isoxaben	<0.005	µg/L		2.00		
Métolachlore	<0.005	µg/L		2.00		
Napropamide	<0.005	µg/L		2.00		
Propyzamide	<0.005	µg/L		2.00		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4-MCPA	<0.005	µg/L		2.00		
Dichlorprop	<0.020	µg/L		2.00		
Mécoprop	<0.005	µg/L		2.00		
PESTICIDES DIVERS						
Bentazone	<0.020	µg/L		2.00		
Diflufenicanil	<0.005	µg/L		2.00		
Diméthomorphe	<0.005	µg/L		2.00		
Ethofumésate	<0.005	µg/L		2.00		
Fenprovidin	<0.01	µg/L		2.00		
Glyphosate	<0.020	µg/L		2.00		
Imidaclopride	<0.005	µg/L		2.00		
Métalaxylé	<0.005	µg/L		2.00		
Total des pesticides analysés	<0.500	µg/L		5.00		
Trifluraline	<0.005	µg/L		2.00		
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
Aldrine	<0.005	µg/L		2.00		
DDT-2,4'	<0.01	µg/L		2.00		
DDT-4,4'	<0.01	µg/L		2.00		
Dieldrine	<0.005	µg/L		2.00		
Endosulfan alpha	<0.005	µg/L		2.00		
HCH alpha	<0.005	µg/L		2.00		
HCH bêta	<0.005	µg/L		2.00		
HCH gamma (lindane)	<0.005	µg/L		2.00		
Heptachlore	<0.005	µg/L		2.00		
Hexachlorobenzène	<0.005	µg/L		2.00		
Méthoxychlore	<0.005	µg/L		2.00		

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
Oxadiazon		<0.005 µg/L		2.00		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						
Carbophénation		<0.005 µg/L		2.00		
Malathion		<0.005 µg/L		2.00		
Phosmet		<0.020 µg/L		2.00		
Propargite		<0.005 µg/L		2.00		
Terbuphos		<0.005 µg/L		2.00		
PESTICIDES STROBILURINES						
Azoxystrobine		<0.005 µg/L		2.00		
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Flazasulfuron		<0.005 µg/L		2.00		
PESTICIDES TRIAZINES						
Atrazine		<0.005 µg/L		2.00		
Cyanazine		<0.005 µg/L		2.00		
Secbuméton		<0.005 µg/L		2.00		
Simazine		<0.005 µg/L		2.00		
Terbuméton		<0.005 µg/L		2.00		
Terbuthylazin		<0.005 µg/L		2.00		
Terbutryne		<0.005 µg/L		2.00		
PESTICIDES TRIAZOLES						
Aminotriazole		<0.050 µg/L		2.00		
Cyproconazol		<0.005 µg/L		2.00		
Epoxyconazole		<0.005 µg/L		2.00		
Myclobutanil		<0.005 µg/L		2.00		
Propiconazole		<0.005 µg/L		2.00		
Tébuconazole		<0.005 µg/L		2.00		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
Chlortoluron		<0.005 µg/L		2.00		
Diuron		<0.005 µg/L		2.00		
Fénuron		<0.020 µg/L		2.00		
Isoproturon		<0.005 µg/L		2.00		
Linuron		<0.005 µg/L		2.00		
Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00118316)						

Eau brute conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés, pouvant après traitement être destinée à la production d'eau d'alimentation.

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire.


Alexandre GIOVANNONI